QANAT قناة

مواصفات المنتج

زيت الغاز والديزل

الخاصية	طريقة الاختبار	الوحدة	EN 590 10 ppm
العدد السيتاني	EN ISO 5165		≥ 51.0
المؤشر السيتاني	EN ISO 4264		≥ 46.0
الكثافة عند 15 °م	EN ISO 12185	kg/m³	820.0–845.0
الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات	EN 12916	% m/m	≤ 8.0
الكبريت	EN ISO 20846	mg/kg	≤ 10.0
نقطة الوميض	EN ISO 2719	°C	> 55
المتبقي الكربوني (على 10% من متبقي التقطير)	EN ISO 10370	% m/m	≤ 0.30
الرماد	EN ISO 6245	% m/m	≤ 0.01
الماء	EN ISO 12937	mg/kg	≤ 200
إجمالي الملوّثات	EN 12662	mg/kg	≤ 24
التآكل على شريط النحاس (3 ساعات عند 50 °م)	EN ISO 2160		الفئة 1
محتوى الديزل الحيوي (FAME)	EN 14078	% v/v	≤ 7.0
التزييت، قطر أثر التآكل عند 60 °م	EN ISO 12156-1	µm	≤ 460
اللزوجة عند 40 °م	EN ISO 3104	mm²/s	2.000–4.500
التقطير، استرداد 95%	EN ISO 3405	°C	≤ 360
نقطة انسداد المرشح على البارد	EN 116	°C	حسب الموسم والمناخ

قيم نموذجية للاسترشاد. المواصفات المُلزِمة هي الواردة في العقد وفي شهادة التحليل الصادرة عن المورّد.

qanatenergy.com · desk@qanatenergy.com · +964 771 771 9191