QANAT قناة

مواصفات المنتج

الغاز المسال

الخاصية	طريقة الاختبار	الوحدة	بروبان	بيوتان
ضغط البخار عند 37.8 °م (مقياس)	ASTM D1267	kPa	≤ 1434	≤ 485
درجة حرارة تبخر 95%	ASTM D1837	°C	≤ -38.3	≤ 2.2
البيوتان والأثقل	ASTM D2163	% vol	≤ 2.5	—
البنتان والأثقل	ASTM D2163	% vol	—	≤ 2.0
المتبقي بعد تبخير 100 مل	ASTM D2158	mL	≤ 0.05	≤ 0.05
الكبريت الكلي	ASTM D6667	mg/kg	≤ 185	≤ 140
التآكل على شريط النحاس	ASTM D1838		رقم 1	رقم 1
الماء الحر	—		لا يوجد	لا يوجد

قيم نموذجية للاسترشاد. المواصفات المُلزِمة هي الواردة في العقد وفي شهادة التحليل الصادرة عن المورّد.

qanatenergy.com · desk@qanatenergy.com · +964 771 771 9191